



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fuites d'eau à Niort : le réseau rétabli

Quatre fuites ont été répertoriées sur le réseau d'eau niortais au matin du 8 janvier, en raison du gel assez fort ces derniers jours. Quelques milliers de foyers ont pu être touchés durant la journée par des coupures ou des perturbations. L'ensemble du réseau est rétabli en fin de journée.

Avec le gel, le jeu du terrain et les contraintes induites ont pu fissurer, voire casser net certaines conduites d'eau. La plus importante d'entre elles concerne une casse qui s'est produite en fin de nuit sur une conduite d'eau principale (diamètre 350 mm) rue du Clou-Bouchet. La fuite (plus de 2 000 m³/h) a occasionné une baisse de la pression sur le réseau pendant plusieurs heures, voire des coupures dans certains secteurs hauts de la Ville et momentanément dans les communes limitrophes. Quelques milliers de foyers ont pu être touchés pendant une à deux heures.

Les équipes du Syndicat des eaux du Vivier sont intervenues rapidement sur place mais l'isolement du tronçon a été rendu difficile en raison du gel qui a bloqué quelques vannes de sectionnement. Dès le début de la matinée, des alimentations en eau de secours ont été ouvertes, en accord avec les services de la Préfecture et de la DDASS, pour compenser le très fort débit de fuite sur le réseau.

Les sites sensibles (hôpitaux) ont été protégés. Si certaines écoles ont été momentanément privées d'eau, toutes les dispositions ont été prises par les services municipaux pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Des prélèvements et analyses de contrôle de l'eau sur les réseaux ont été réalisés. Cependant, étant donné la courte durée de l'intervention et la mise en

Cabinet du Maire

Mairie de Niort – Hôtel de ville – place Martin-Bastard – BP 516 – 79022 NIORT Cedex

Geoffroy Michel, Directeur – ☎ 05 49 78 73 13 – Fax : 05 49 78 74 17 – E-mail : geoffroy.michel@mairie-niort.fr

Isabelle Jeannerot, Contact Presse – ☎ 05 49 78 73 68 – E-mail : isabelle.jeannerot@mairie-niort.fr

œuvre de ressources de substitution actionnées, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la qualité de l'eau.

En fin de journée, la canalisation a pu être mise hors d'eau et est actuellement en cours de réparation. Certains abonnés peuvent encore connaître quelques perturbations en raison de bulles d'air à purger sur le réseau, qui devrait être totalement rétabli en soirée. Les équipes du Syndicat des eaux du Vivier restent mobilisées par le gel sur les branchements ou compteurs des particuliers. En cette période de gel intense, il est recommandé aux usagers de vérifier la bonne protection de leur compteur.

Cabinet du Maire

Mairie de Niort – Hôtel de ville – place Martin-Bastard – BP 516 – 79022 NIORT Cedex

Geoffroy Michel, Directeur – ☎ 05 49 78 73 13 – Fax : 05 49 78 74 17 – E-mail : geoffroy.michel@mairie-niort.fr

Isabelle Jeannerot, Contact Presse – ☎ 05 49 78 73 68 – E-mail : isabelle.jeannerot@mairie-niort.fr